



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Кемеровской области
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

650000 г. Кемерово, пр. Ленина, 55^А,
тел/факс (384-2) 77-12-41; тел. 77-12-42, 46-23-16
E-Mail: gpn@keme.ru, stat@keme.ru, nto@keme.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
МАРИИНСКОГО И ЧЕБУЛИНСКОГО РАЙОНОВ**

652150 г. Мариинск, ул. Ленина-32, телефон/факс (38443)5-23-01 E-mail: ocpn_11@list.ru

Предписание № 24/1/15

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственного профессионального образовательного учреждения "Мариинский политехнический техникум"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
отдела надзорной деятельности Мариинского и Чебулинского районов по пожарному надзору
(наименование органа ГПН)

№ 24 от «22» февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «6» марта 2018 г. по «29» марта 2018г. государственным инспектором Мариинского и Чебулинского районов по пожарному надзору Федоренко И.В. проведена плановая выездная проверка противопожарного состояния зданий, помещений и территорий расположенных по адресу(ам): г. Мариинск, ул. Котовского, 17, 19; 4 ул. Енисейская, у д. № 2

Совместно с директором Кожемяко Н.Н.

указывается должности и фамилии лиц, участвующих в обследовании

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Учебный корпус (ул. Котовского, 19)				
1	Обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390.	01.07.18	
2	Оборудовать помещение столовой автоматической установкой пожарной сигнализации	ст. 91, п.1 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; СП5.13130.2009 прил.А, п. А.10	01.07.18	
3	Обеспечить возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа	п. 35 ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 г.)	01.07.18	
4	Выполнить отделку стен и потолка в актовом	п. 6 ст. 134 табл. 29 № 123-ФЗ от	01.07.18	

	заде в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности	22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		
5	Обеспечить эксплуатацию светильников с колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	п. 42 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390.	01.07.18	
6	Провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердачного помещения с составлением протокола проверки не реже 1 раза в год	п.21 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390	01.07.18	
7	Обеспечить исправность источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарного водоема) и организовать проведение проверки его работоспособности не реже 2-х раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	п. 55 ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 г.), ст. 62 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п.5.2 табл. 2 СП 8.13130.2009	01.07.18	
Учебно – производственные мастерские				
8	Оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией	ст. 91, п.1 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; СП5.13130.2009 прил.А, п. А.10	01.07.18	
9	Определить категорию пожарной опасности и класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390.; ст. 27 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.18	
Общезиговые (ул. Котовского, 17)				
10	Обеспечить исправное состояние систем и установок противопожарной защиты, хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта	п. 61 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390.	01.07.18	
11	Обеспечить возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа	п. 35 ППР в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 г.)	01.07.18	
Гаражи (ул. Котовского, 4)				
12	Оборудовать помещения автоматической пожарной сигнализацией	ст. 91, п.1 №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; СП5.13130.2009 прил.А, п. А.10	01.07.18	
13	Определить категорию пожарной опасности и класс зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п. 20 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390.; ст. 27 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.07.18	
Общие				
14	Обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	п. 63 ППР в РФ утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390.	01.07.18	
15	Разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с Приказом МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91"Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности"	ст. 64 ФЗ от 22.07.2008г.№ 123-ФЗ Технический регламент о требованиях ПБ»	01.07.18	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Иванов И.И.
«23» сентября 2018 г.

Предписание для исполнения; получил

Иванов И.И.
«29» марта 2018 г.

Государственный инспектор
Мариинского и Чебулинского районов
по пожарному надзору
И.В. Федоренко

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



Директор Кожемяко Н.Н.
(должность, фамилия, инициалы)